

PGE Dystrybucja S.A. ulegała zabezpieczeniu linii SN i wó przy skrzyżowaniu lub zderzeniu z

diary journal

- na następujących warunkach:
1. Zachować odległość 0,5 m od ziętych i kabi energii elektrycznych oraz 0,7 m od kabi słupów.
2. Kabie w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustkami ceramicznymi, dla kabli SN 0 i 160 mm kabli czarnego, dla kabli nN 0 i 110 mm kabli niebieskiego.
- Przypadki uszczelnić.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić zgodnie z zasadami prac ziemnych w przepisach wykonawczych do Prawa o budownictwie.
4. Prace przygotowawcze do wykonywania robót ziemnych wykonać przy pomocy aparatury grabież kłbi kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośredniej sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonania tych robót.
6. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczającą złożyć do odbioru przez uprawnionego pracownika Regionu Energetycznego Białystok Teren.
7. Dodać do Regionu Energetycznego Białystok Teren Inwentaryzacji z następującymi przepisami.
8. Miejsca robót należy oznaczyć napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konieczności finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń POE Dystryktu S.A. ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 9 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych”.

Odział Biłystok
Region Energetycznym Biłystok Teren
Wydział Materiał Słacowego
Kierownik
Jarosław Kraśnodębski

