

PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt budowlany budowy drogi gminnej Pomigacze-Lubejki na odcinku od drogi powiatowej nr 1500B w m.Pomigacze do drogi powiatowej nr 1499B w Lubejkach wraz z budową kanału technologicznego w zakresie skrzyżowania z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia pod następującymi warunkami :

1. Zachowania :

- minimalnej odległości 1,20m w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia.
- 2. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanego kanału teletechnicznego kablowego od istniejącego gazociągu stalowego wysokiego ciśnienia - min. 0,5m.
- 3. Zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanego rurociągu teletechnicznego kablowego od istniejącego gazociągu stalowego wysokiego ciśnienia min. 15,0m.
- 4. W miejscu skrzyżowania projektowany rurociąg zabezpieczyć rurą osłonową o długości po 10,0m w każdą stronę od miejsca skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia.
- 5. Miejsce skrzyżowania należy oznakować poprzez ułożenie nieprzerwanego ciągu folii kolorowej, ułożonej nad projektowanym rurociągiem na długości 10,0m w każdą stronę od miejsca skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia.
- 6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia – szerokość po 15m - należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością i starannością pod nadzorem przedstawiciela Zakładu w Białymstoku (Dział Stacji i Sieci Gazowych). W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót.
- 7. Przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia należy powiadomić pisemnie PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane:
 - numer uzgodnienia,
 - telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy,
 - REGON, NIP.
- 8. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do:
 - odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej;
 - odtworzenia na swój koszt : oznakowania sieci gazowej;
- 9. Zabezpieczenie gazociągu podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakładu w Białymstoku
- 10. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej .
- 11. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanej nawierzchni i uzbrojenia terenu) nieobjętej opracowaniem projektu– np. wypłylenie istniejącego gazociągu lub kolizja wysokościowa sieci - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakład Gazowniczy Białystok o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
- 12. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Małgorzata
Rakowska-Krawczeniuk