

MOC UMOWNA
Pi=98,1 kW
Ps=35,4 kW
cos = 0,92
Is = 55,4 A

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

elektris
PIOTR BARTOSZEWICZ
ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. kom. 666 328 625, e-mail: elektris@o2.pl
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697

Nazwa obiektu budowlanego	PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI					
Tytuł rysunku	Schemat jednokreskowy - rozdzielnica RG					
Lokalizacja	Turośń Kościelna, ul. Lipowa 109					
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
Autor projektu	mgr inż. Piotr Bartoszewicz	PDL/0129/POOE/14		15.08.2017	-	E-08

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE