






LEGENDA


- 


Gniazdo hermetyczne
- 


Gniazdo hermetyczne, 2-krotne
- 


Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2
- 

Gniazdo, 5-polowe
- 

Wypust elektryczny
- 

Tablica bezpiecznikowa
- 

Główna szyna uziemiająca
- 

Wentylator
- 

Istn. czujka ruchu systemu alarmowego do demontażu i ponownego montażu

pojemnościowy elektryczny
podgrzewacz c.w.u. o
pojemności 15l, P=1,5kW
wg.wytycznych br.sanitarniej

Uwagi:

- Caość prac skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.
- Wysokość montażu gniazd (nad wykonaną posadzką):
 - kuchnia - 1,15m
 - łazienka - 1,45m
 - pom. gosp. - 1,0m
 - pokoje - 0,25m
 - zewnętrzne - 0,5m
- Dokładne roznieszczenie gniazd wykonywch, ustalić z Inwestorem na budowie.

<div><div><div></div><div>elektro</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>PIOTR BARTOSZEWICZ</div><div>ul. Serwusowa 19, 15-621 Białystok</div><div>tel. kom. 666 328 625, e-mail: elektro@cz.pl</div><div>NIP: 542-248-83-74 REGON: 360555587</div></div></div>				
Nazwa obiektu budowlanego	PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI			
Tytuł rysunku	Rzut piętra - instalacja gniazd wykonywch			
Lokalizacja	Turkoń Kościelna, ul. Lipowa 109			
	Inię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Autor projektu	mgr inż. Piotr Bartoszewicz	PDL0729POOE/14	15.08.2017	1:100
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				E-03