



## LEGENDA

- 
- Wypust oświetleniowy na ścianie
- 
- Tablica bezpiecznikowa
- 
- Wypust oświetleniowy na suficie
- 
- Przycisk dzwinkowy
- 
- Przełącznik krzyżowy
- 
- Łącznik hermetyczny
- 
- Łącznik krzyżowy hermetyczny
- 
- Łącznik schodowy hermetyczny
- 
- Łącznik schodowy jednobiegunowy
- 
- Łącznik świecznikowy hermetyczny
- 
- Łącznik, 1-biegunowy
- 
- Łącznik, świecznikowy

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIELENIOWYCH			
B1	LED O 5Y 1600LM E 34 IP20/44 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;	F	LED 1300LM IP44 24 840 / L-600 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
D2	LED 3300LM E 34 840 / 400X400 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;	AW1	OPRAWA AMARYJNA LED 1W RNC 33 3C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
D3	LED 4400LM E 34 840 / 400X400 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;	AW2	OPRAWA AMARYJNA LED 1W RNO 33 3C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
E1	LED 3300LM E 34 840 / 400X400 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;	AW3	OPRAWA AMARYJNA LED 3W RNO 33 3C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
E2	LED 5200LM E 34 840 / 1200X300 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;	AW4	OPRAWA AMARYJNA LED 1W RPO 33 3C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
E3	LED 5200LM 34 840 / 600X600 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;	EW	OPRAWA AMARYJNA szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;

- Uwagi:**
- Całość prac skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.
  - Wysokość montażu włączników oświetlenia: 1,45m nad wykończoną posadzką.
  - Dokładne rozróżnienie łączników, wypustów oświetleniowych itp. ustalić z Inwestorem na budowie.

ul. Serwusowa 19, 15-621 Białystok				
tel. kom. 666 328 625, e-mail: <a href="mailto:elekt@pbz.pl">elekt@pbz.pl</a>				
NIP: 542-248-83-74 REGON: 360551587				
Nazwa obiektu budowlanego				
PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIELICY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI				
Tytuł rysunku				
Rzut piętra - instalacja oświetlenia				
Lokalizacja				
Turośl Kościelna, ul. Lipowa 109				
Imię i nazwisko				
mgr inż. Piotr Bartoszewicz				
Nr uprawnień				
PDL0729/POE/14				
Podpis				
15.08.2017				
Data				
1:100				
Skala				
E-06				
Nr rys.				
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				