

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A	LED 2600LM PLX E 34 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
B1	LED O 5Y 1600LM E 34 IP20/44 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
B2	LED 3300LM E 34 IP20/44 840 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
C1	LED 2600LM IP65 840 / L=1200 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
C2	LED 4400LM E IP65 840 / L=1200 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
C3	LED 5200LM E IP65 840 / L=1200 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
D1	LED 2600LM E 34 840 / 400X400 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
D2	LED 3300LM E 34 840 / 400X400 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
D3	LED 4400LM E 34 840 / 400X400 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
E1	LED 3300LM E 34 840 / 400X400 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
E2	LED 5200LM E 34 840 / 1200X300 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
E3	LED 5200LM E 34 840 / 600X600 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
F	LED 1300LM E IP44 24 840 / L-600 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AW1	OPRAWA AWARYJNA LED 1W RNC 33 3C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AW2	OPRAWA AWARYJNA LED 1W RNO 33 3C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AW3	OPRAWA AWARYJNA LED 3W RNO 33 2C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AW4	OPRAWA AWARYJNA LED 1W RPO 33 3C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AW5	OPRAWA AWARYJNA LED 3W RPO 33 2C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AW6	OPRAWA AWARYJNA LED 1W RNA 33 3C AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AW7	OPRAWA AWARYJNA szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
EW	OPRAWA AWARYJNA szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
AWZ	OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2J AT 840 / TERMOSTAT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PPL/2017/3069;
Z1	szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/3069;
Z2	LED 24"/4000K E IP65 25 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2017/3069;
	Taśma LED 7,7 W/m 620lm/m, 12V

Uwagi:

1. Całość prac skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.
2. Wysokość montażu włączników oświetlenia: 1,45m nad wykończoną posadzką.
3. Dokładne rozmieszczenie łączników, wypustów oświetleniowych itp, ustalić z Inwestorem na budowie.

LEGENDA

- Wypust oświetleniowy na ścianie
- Tablica bezpiecznikowa
- Wypust oświetleniowy na suficie
- Przycisk dzwonkowy
- Przełącznik krzyżowy
- Łącznik hermetyczny
- Łącznik krzyżowy hermetyczny
- Łącznik schodowy hermetyczny
- Łącznik schodowy jednobiegunowy
- Łącznik świecznikowy hermetyczny
- Łącznik, 1-biegunowy
- Łącznik, świecznikowy

elektris
PIOTR BARTOSZEWICZ
ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. kom. 666 326 625, e-mail: elektris@o2.pl
NIP 542-255-53-74 REGON 380955897

Nazwa obiektu budowlanego	PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI
Tytuł rysunku	Rzut parteru - instalacja oświetlenia
Lokalizacja	Turośń Kościelna, ul. Lipowa 109

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
Autor projektu	mgr inż. Piotr Bartoszewicz	PDL/0129/POOE/14		15.08.2017	1:100	E-05

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE