Numer słupa	Typ słupa	Typ przewodów	SILA NACIĄGU PRZEWODÓW				PARCIE WIATRU NA PRZEWÓD					Parcie wiatru na słup	Parcie wiatru na oprawę oświetlenia	SPRAWDZENIE DOBORU SŁUPA			
			Kąt załomu	Naprężenie podstawowe	Naciąg podstawowy na 3 przewody / wiązka przewodów	Wypadkowa od naciągu przewodów przyłączy	Ilość przewodów	Strefa wiatrowa	Jednostkowe obciąż. wiatrem	Średnia długość przęsła	Parcie wiatru na przewody			Siła działająca na słup	Siła użytkowa słupa	Wzór obliczeniowy	
			α	б	Np.	Nr			Wp	a	Pp	Ps	Po	Puw	Pn		$P_{uw} < P_n$
			[o]	[MPa]	[daN]	[daN]	[szt.]		[daN/m]	[m]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]	[daN]		[-]
Linia napowietrzna nN																	
	K-10,5/4	ASXSn 2x16mm2	180	32,5	163		1	W I	0,72	21	15	40		114,51	430	Puwo=√(Pu)2+(Pz)2	Warunek spełniony