

TABELA MONTAŻOWA - LINIA NAPOWIETRZNA nN, Niewodnica Kościelna, ul. Białostocka 5, działka nr 314/2																								
	Budowa przyłącza napowietrznego nN do zasilania ośw. siłowni zewnętrznej, parking na dz. geod. Nr: 314/2 w Niewodnicy Kościelnej, ul. Białostocka 5																							
Nr stanowiska	Typ słupa	LINIA NAPOWIETRZNA niskiego napięcia																						
		Słup	Ustój							Projektowana długość przewodu AsXSn 2x16mm2	Hak wieszakowy dla słupów z otworami SOT 21.16									Uziom				
			Typ ustoju	Głębokość zakopania	Płyta ustojowa U-85	Obejma OU-1/VE	Płyta stopowa 0,3 x 0,3 m	Proj. długość przęsła												Bednarka FeZn 25x4	Pręt miedziany GALMAR 1,5 m 5/8"	Złączka 5/8" GALMAR	Grot stalowy 5/8" GALMAR	Zacisk krzyżowy płaski 5/8" GALMAR
E 10,5/4,3																								
szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	m	szt.	kpl	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.		
	K-10,5/4,3	1	UP1+UP2	1,8	2	2	1	21	24	2	1	1	1	8	8	1	2	3	30	6	6	1	1	
		1	0		2	2	1	21	24	2	1	1	1	8	8	1	2	3	30	6	6	1	1	