


25/03/2019 14:49
DK.1705.2019



En7D2C8Qt



Suraż, dnia 22 marzec 2019 r. ✓

Wójt Gminy Turośń Kościelna
Grzegorz Jakub
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

BURMISTRZ SURAŻA

BK.7021.11.2019

OK -
23.03.19.

W nawiązaniu do Państwa pisma nr OR.0003.3.3.2019 z dnia 12 marca 2019 roku informuję, iż Gmina Suraż z dniem 1 maja 2018 roku przejęła prowadzenie działań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę od spółki Wodociągi Podlaskie. Prowadzenie tego zadania odbywa się przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Surażu, gdzie w innych gminach w tym celu powoływane są spółki prawa handlowego, czy też odrębne wydziały. W Urzędzie Miejskim w Surażu z uwagi na małą liczbę zatrudnionych osób, zadanie to jest realizowane przez pracowników, którzy w swoich zakresach mają dodatkowo wiele innych obowiązków z różnych dziedzin.

Ponadto informuję, iż Urząd Miejski w Surażu podjął wszelkie niezbędne działania w celu poprawy jakości wody, między innymi zostały wymienione niektóre urządzenia wodociągowe, a pracownicy odpowiedzialni za sprawy związane z wodą zostali zobowiązani do natychmiastowego informowania o ewentualnych nieprawidłowościach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ustalony został harmonogram pobierania próbek wody do badań jakości wody, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż jest to określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia tj. cztery razy w roku. W związku z zaistniałą sytuacją będą przeprowadzone dodatkowe badania kontrolne oprócz ustalonych przez PPIS oraz dodatkowe płukania urządzeń.

Bardzo gorąco Państwa przepraszam za całą, zaistniała sytuację i za niedopełnienie procedur informacyjnych przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową. Jestem pewien, iż taka sytuacja nie będzie miała już miejsca. O każdym pojawieniu się nieprawidłowości wszyscy użytkownicy korzystający z ujęcia wody w Surażu będą natychmiastowo powiadomieni o tym fakcie.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński