

OZNACZENIA:

- proj. sieć elektroenergetyczna kablowa nn
- istn. sieć kablowa przeznaczona do rozbiórki
- projektowany przewód kablowy HDPE

UWAGI:

1. Odcinki rurowe na kablach zaprojektowano tylko:
   - HDPE 180 dla proj. kabli. Wszystkie przepusty rurowania i opisano na "Planie przebudowy sieci elektroenergetycznych".
2. Wszystkie przepusty zabezpieczyć otworami czapowymi zgodnie z opisem technicznym. Przepusty pod drogą układać na głębokości 1,1m.
3. Rury ochronne w przepustach zabezpieczyć przed przesuwaniem się w trakcie zasypywania w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym opracowaniem.
4. Do przebudowy sieć elektroenergetyczna należy wykonać w warunkach energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2006 r.
5. Zdemontowane odcinki sieć energetycznych należy przekazać Gestorowi sieć lub zutylizować zgodnie z przepisami za zgodą i w porozumieniu z Gestorem sieć.

DROGOWIEC Sp. z o.o. 15-100 Białystok, ul. Sienkiewicza 5 Tel./fax: (85) 676 12 00, e-mail: biuro@drogowiec.com.pl sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Białystok-Północ, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000267963, NIP 5542616738, REGON 200047790	
INWESTOR:	**Gmina Turośń Kościelna** ul. Sienkiewicza 5 18-100 Turośń Kościelna
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi gminnej dz. Stodziańki (- Turośń Kościelna)
STADIUM:	Projekt wykonawczy	Numer rysu: 2
NAZWA RYS.:	Plan przebudowy sieci elektroenergetycznych	Skala: 1:500
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża: Elektryczna		Data: 09.2019
Projektant: mgr inż. Robert P. Andziewicz PO/0287/PW/OE/23		Podpis:
Kierownik: mgr inż. Tomasz Pietrzyk		Podpis: