


- Rozdzielnica główna RG:
- wykonanie p/t,
  - 4x24 mod.
  - drzwi pełne,
  - min. IP30,
  - zasilanie tablicy od góry,
  - odcieścia obwodów do góry,
  - rezerva na rozbudowę min 10%



Numer obvodu	O3	O4	G3	G4	G5	G6	W1	W2	W3	W4	G7	G8	G9
Opis	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Moc [kW]/Prod [A]	0,9 kW	0,2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	1 kW	0,25 kW	0,35 kW	2 kW	2 kW	0,5 kW	0,5 kW	1 kW
Přeměd	YDyzo 3x1,5 mm	YDyzo 3x1,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm	YDyzo 3x2,5 mm
Nazvo obvodu	Osvětlení ogňine 1 (soid)	Osvětlení ogňine 2 (soid)	Gňizdo ogňine 1 (soid)	Gňizdo ogňine 2 (soid)	Gňizdo ogňine 3 (soid)	Gňizdo ržlnko	Zasítonie rekupertorov soil	Zasítonie rekupertorov soil	Zasítonie klímotizátore	Zasítonie klímotizátore	Zasítonie GPD	Zasítonie centril SSMN	Zasítonie SSN (nagostren.)

<p><b>elerek</b></p> <p><b>PIOTR BARTOSZEWICZ</b></p>	<p>ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok</p> <p>tel. kom. 665 328 825, e-mail: <a href="mailto:elerek@on2.pl">elerek@on2.pl</a></p> <p>NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697</p>
<p>Nazwa obiektu budowlanego</p>	<p>PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIE TLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W CHODORACH WRĄZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZACJI</p>

Adres inwestycji	CHODORY, DZ. NR 75, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA
------------------	--

Investor	<p>                     GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA, UL. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA                 </p>
----------	---

Tytuł rysunku	Schemat rozdzielnicy głównej RG cz. 2
---------------	---------------------------------------

Stadium	Projekt Wykonawczy
---------	--------------------

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
-----------------	--------------	--------	------	-------	---------

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V