

BZP.271.6.2020

**Wyjaśnienie nr 1**

**Dot. „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w Borowskich Ciborach i Borowskich Michałach”**

**Pytanie Wykonawcy:**

Bardzo proszę o zwymiarowanie rysunków obu rzutów dachów oraz podanie szerokości parapetów z konglomeratu. Proszę o podanie grubości ścian w obu budynkach, gdzie mają być wstawione ościeżnice regulowane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przekazuje zwymiarowane rysunki rzutu dachów. Odnośnie parapetów, należy przyjąć szerokość i głębokość parapetów, zapewniając 5cm nawis z od lica ściany i lica wykończonego otworu okiennego. Grubości ścian zewnętrznych przedstawiono na planszach inwentaryzacji obu budynków.

WÓJT  
*mgr Grzegorz Jakuc*