

OZNACZENIA:

- projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YAKXs 4x25 wraz z bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 (doświetlenie przejść pieszych)
- projektowany przepust kablowy
  * rura osłonowa HDPE Ø110mm na projektowany kabel oświetleniowy w rowie
  * rura osłonowa HDPE Ø75mm na projektowany kabel oświetleniowy na istniejącym słupie linii napowietrznej
- 28/1 S-6 - projektowana latarnia oświetleniowa
  * słup stalowy 6m bez wysięgnika;
  * oprawa typu: LED, kl. II, 67 W, 8549lm, 4000K, IP66 z optyką do przejść dla pieszych (prawa strona);
- projektowany uziom R<30Ω
- projektowany ogranicznik przepięć wraz z proj. uziemieniem R<10Ω
- istniejąca oprawa oświetleniowa

UWAGI:

1. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.

DROGOWIEC Sp. z o.o.

ul. Zwierzyniecka 30 lok. 3; 15-333 Białystok
tel. 505 033 332; e-mail: biuro@drogowiec.pl
KRS 0000563425; NIP: 9662500369; REGON: 362887751

INWESTOR:	Gmina Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna	
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi gminnej 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o długości 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1547B	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rys.: 1
NAZWA RYS.:	Plan doświetlenia przejścia dla pieszych	Skala: 1:500
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża: Elektryczna		Data: 07.2020
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Arciszewski PDL/0039/PWOE/05 PDL/IE/0180/05	Podpis:	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Rafał Michalczuk	Podpis:	