

Lp.	RODZAJ ARMATURY	Szt.
1	Hydrant nadziemny DN80 mm PN10 MPa (np. AVK seria 84/90 N7 lub równoważny) - zgodnie ze schematem węzłów i opisem	1
2	Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80 mm PN1,0 MPa - żeliwo sferoidalne z zabezpieczeniem epoksydowym	1
3	Króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L=0,6 m TYP FF AVK	1
4	Zasuwa DN80 mm PN1,0 MPa z kołnierzem - zgodnie ze schematem węzłów (np. AVK typ 06/30 lub równoważne)	1
5	Obudowa do zasuw DN80 mm	1
6	Skrzynka uliczna wodociągowa + podstawa pod skrzynkę	1
7	Króciec dwukołnierzowy typ FF DN80 mm PN1,0 MPa żeliwo sferoidalne w celu zapewnienia montażu zgodnie z kartą katalogow, L=0,30 m	1

DROGOWIEC Sp. z o.o.

DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Upalna 1A lok. 58; 15-668 Białystok
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:	Gmina Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna	
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Niewodnicy Kościelnej	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA	Numer rys.: E
NAZWA RYS.:	Hydrant nadziemny z armaturą na sieci wodociągowej	Skala: -
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża sanitarna		Data: IX.2021
PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14		Podpis:
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Sebastian Tylicki		Podpis: