

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
<b>1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty-Kolonia</b>			
<b>Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych</b>			
<b>ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg</b>			
<b>CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych</b>			
<b>1.1 Linie kablowe oświetleniowe</b>			
1.	Abizol	litr	2,0000
2.	Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	66,5600
3.	Bezpiecznik słupowy np. SV 19.25 + Bi gG 6A + zacisk	kpl.	1,0000
4.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	9,6600
5.	Fundament prefabrykowany do słupa stalowego 6m bez wysięgnika	szt.	2,0000
6.	Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	2,0000
7.	Kabel YAKXS 4x35	m	79,0400
8.	Końcówki kablowe 35mm <sup>2</sup>	szt.	24,0000
9.	Nasiona traw	kg	0,1100
10.	Obejma do rury osłonowej	szt.	3,0000
11.	Ogranicznik przepięć nn	szt.	1,0000
12.	Opaski kablowe	szt.	11,7400
13.	Oprawa oświetleniowa LED o mocy 42W, kl. II, 6131lm, 5700K, IP65 z optyką do doświetlenia przejść dla pieszych (strona prawa);	kpl.	2,0000
14.	Palczatka termokurczliwa do kabla YAKXS 4x35	szt.	6,0000
15.	Piasek	m <sup>3</sup>	6,4800
16.	Przewód YDY 2x2,5	m	13,0000
17.	Rura osłonowa HDPE 110	m	35,3600
18.	Rura osłonowa RHDPE 75 odporna na promieniowanie UV	m	3,1200
19.	Słup stalowy 6m bez wysięgnika wg wytycznych zawartych w projekcie	szt.	2,0000
20.	Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. wymagań Inwestora)	szt.	2,0000
21.	Termokurczliwy uszczelniacz do rury na słupie	szt.	1,0000
22.	Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu z bednarką	szt.	2,0000
23.	Uchwyty stalowe odstępowe	szt.	7,0000
24.	Uszczelniacz do przepustów (wg. wymagań Inwestora)	szt.	6,0000
25.	Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	10,0000
26.	Ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	0,5500
27.	Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	10,0000
28.	Materiały pomocnicze	zł	
29.	materiały pomocnicze	zł	