

OZNACZENIA:

- projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YAKXs 4x35 wraz z bednarką
- projektowany słup wirowany z przestawienia
- 1/1 S-6 - projektowana latarnia oświetleniowa
  * słup stalowy ocynkowany 6m bez wysięgnika;
  * oprawa typu: LED kl. II, 42 W, 6131 lm, 450mA, 5700K, IP65 z optyką dla przejść dla pieszych (strona prawa)
- istniejąca oprawa oświetleniowa
- projektowany przepust kablowy
  * rura osłonowa HDPE Ø110mm
- projektowany uziom R<10Ω
- projektowany ogranicznik przepięć wraz z istn. uziemieniem (rozbudowa uziemienia w razie braku spełnienia warunku R<10Ω)
- 37(44)m - długość kopania rowu (długość kabla)
- projektowany demontaż

UWAGI:
1. Przepusty nieoznaczone zaprojektowano długości 1-3m (zgodnie z długością odczytaną z rysunku).
2. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.
3. Przy słupach oświetleniowych pozostawić zapasy kabli długości po ~1,5m.
4. Kable w ciągach wielokrotnych układać po trasie wg projektu budowlanego.

LEGENDA:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jezdnia
- Nawierzchnia z kruszywa - pobocza
- Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy
- Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki
- Skarpy / Zieleńce
- Nawierzchnia z kostki betonowej - parking
- Krawężnik betonowy 15x30cm
- Krawężnik betonowy 12x25 cm
- Obrzeże betonowe 6x20 cm
- Obrzeże betonowe 8x30 cm
- Krawędź jezdni
- Krawędź pobocza
- Oś drogi
- Przepusty pod zjazdami
- Bariera drogowa U-11a
- Rezerwa na wiatę autobusową
- Stojaki na rowery
- Umocnienie brukiem

DROGOWIEC Sp. z o.o.

DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@dpdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:	Gmina Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 18-106 Turośń Kościelna	
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty-Kolonia	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ELEKTRYCZNA	Nr rysunku: 1
NAZWA RYS.:	Plan linii oświetleniowej	Skala: 1:500
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Branża: Elektryczna		Data: 09.2022r.
Projektant: mgr inż. Robert P. Arciszewski PDL/0039/PWOE/05		Podpis
Współpraca: inż. Tomasz Wysocki		Podpis