



Białystok, 25.11.2022 r.

190/WT/22

Drogowiec Sp. z o. o.
ul. Upalna 1A lok. 58
15-668 Białystok

dotyczy : warunki techniczne na usunięcie kolizji w ramach zadania rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Baciuty ul. Wygoda, Gm. Turośń Kościelna.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 21.11.2022 r. podajemy warunki techniczne, na jakich należy zabezpieczyć i usunąć kolizje, będące w eksploatacji Wodociągów Podlaskich sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Należy przebudować te odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które są zlokalizowane w projektowanych jezdniach lub pod krawężnikiem, umieszczając je poza pasem drogowym, ewentualnie przy granicy pasa – w poboczu.
2. Należy przebudować hydranty kolidujące z projektowanym układem drogowym, umieszczając je poza projektowaną drogą w poboczu lub pasie zieleni, na bocznym odejściu na trójkniku żeliwnym kołnierзовym z zasuwą.
3. Przejścia poprzeczne sieci wodociągowej pod jezdnią, projektowanej drogi, należy zaprojektować w rurze osłonowej, natomiast istniejące przejścia poprzeczne infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną.
4. Przebudowywaną sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PE 100 dwuwarstwowych na ciśnienie 1,0 MPa łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki elektrooporowe, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PVC litych, SDR 34.
5. Należy zachować przykrycie istniejącego wodociągu : min. 1,70 m, max. 2,30 m. Te odcinki sieci wodociągowych, przyłączy wodociągowych, które nie będą spełniać powyższych warunków (np. wskutek planowanych nasypów, rowów przydrożnych) należy przebudować.
6. Należy przewidzieć regulację istniejących urządzeń wod. kan. - skrzynek ulicznych wodociągowych, hydrantów oraz studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych do projektowanej rzędnej terenu.
7. Należy w trwały sposób odłączyć wyłączone z eksploatacji odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i usunąć je z ewidencji geodezyjnej.
8. Prace ziemne w obrębie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w odległości min. 1 metra, należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
9. Należy zachować min. odległości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, innej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami normatywnymi w tym zakresie.
10. Projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z Wodociągami Podlaskimi w Białymstoku ul. Elewatorska 31.

Prokurent

Kamil Kulesza