

### **Wyjaśnienie nr 13**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach – etap I”

### **Uzupełnienie treści SIWZ**

W nawiązaniu do rozwiązań zastosowanych w projekcie budowlano – wykonawczym przebudowy stacji uzdatniania wody w Baciutach – technologia, dotyczących *punktu 8 Technologia uzdatniania wody, ppkt 8.1 Napowietrzanie wody*, Zamawiający informuje, że dopuszcza inne wymiary urządzeń wieży napowietrzającej niż przyjęte w projekcie, poza zbiornikiem wody napowietrzanej (wymiary zgodne z projektem). Wymiary te powinny zapewnić montaż urządzeń wieży napowietrzającej w miejscu przewidzianym w projekcie, wymiary obudowy wieży nie mogą ulec zmianie. Zamawiający wymaga, aby zawartość tlenu w wodzie po wieży napowietrzającej wynosiła min. 8mg/dm<sup>3</sup>.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w wyjaśnieniu nr 12 z dnia 20.01.2014r., jeżeli spełni w/w warunki.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, w związku z wyjaśnieniami do specyfikacji, które stają się jej integralną częścią, przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach tj. do dnia 05.02.2014r. do godz. 12.00.**

WÓJT  
mgr Grzegorz Jakub