ZK+TL - wg. PGE Dystrybucja SA



OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-S oraz wyłącznik roznicowoprądowy

UWAGA:
- *fazy w rozdzielnicy obciazyc rownomiernie*
- *rozdzielnice wykonac jako podtynkowa z dzwiami pelnymi zamykanymi na zamek*
- *w rozdzielnicy pozostawic rezerwe min. 30% miejsca*
- *punkt PE polaczyc z uziemieniem*

nazwa i adres obiektu budowlanego:	**ŚWIETLICA WIEJSKA** we wsi Barszczówka, gmina Turośń Kościelna,	nr rys. E-4
		data: 15.03.2013
nazwa rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA	skala: - - -
autor projektu specjalnoœæ: inst.-elektr.	mgr in¿. ROBERT GRODZKI nr upr. PDL/0101/POOE/06	podpis:
sprawdził specjalność: inst.-elektr.	mgr inż. TOMASZ SUROWIEC nr upr. PDL/0074/POOE/07	podpis: