



SCHEMATY WĘZŁÓW
WODOCIĄGOWYCH

NR	N A Z W A E L E M E N T U	I L O Ś Ć
1.	Blok oporowy betonowy	1 szt.
2.	Rura wodociągowa PE Ø110 (typu RC)	998 m
3.	Zwężka żel. koñ. Ø100x80	1 szt.
4.	Trójnik "D III" żel. Ø100x80x100 koñierzowy	1 szt.
5.	Kolano żel. Ø80 dwukoñierzowe	1 szt.
6.	Zasuwa "Z II" żel. Ø80 koñierzowa	1 szt.
7.	Prostka "A II" żel. Ø80 dwukoñierzowa	1 szt.
8.	Kolano ze stopką "Bs II" żel. Ø80 dwukoñ.	1 szt.
9.	Obudowa do zasuw	1 szt.
10.	Skrzynka wodociągowa	1 szt.
11.	Hydrant nadziemny Ø80	1 szt.
	Koñierz specjalny "SYSTEM 2000" DN100	3 szt.
	Łuk segmentowy PE(RC) kąť 30° (doczołowe)	2 szt.
	Kolano segmentowe PE(RC) kąť 90° (doczołowe)	1 szt.



Zmianę trasy rurociągów z rur PE(RC) wykonać za pomocą łuków z PE(RC) zgrzewanych doczołowo (typowe łuki składane segmentowo) lub poprzez normatywne wygięcie rury przewodowej. Rury PE(RC) nie wymagają bloków oporowych. Bloki oporowe wykonać pod kształtkami i armaturą żeliwną.

UsŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl		
OBIEKT : budowa sieci wodociągowej rozdzielczej		
ADRES bud.: Czaczki Małe gmina Turośń Kościelna po dz. nr geod. 365, 361/1 obręb geod. Czaczki Małe		
INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna		SKALA schemat
NAZWA RYSUNKU : schematy węzłów	Nr rys. 3	DATA 29.12.2014.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukłaho upr. w specj. instal. w zakresie sieci instal. nr PDL/0137/P/OOS/13	PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI / 372 / 89	PODPIS	