



ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM

UWAGA :

1. Rozpoczęcie robót zgłosić do MSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gozowniczy Białystok
2. Prace w obrębie skrzyżowania wykonywać ręcznie (szerokość obszaru strefy kontrolowanej gazociągów wynosi 1,0m)
3. Wykonane roboty na skrzyżowaniu podlegają odbiorowi przedstawiciela MSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gozowniczy Białystok
4. Naruszona struktura gruntu wokół gazociągu musi być przywrócona do stanu pierwotnego t.j. zasypka wykopu gruntem płaszczystym
5. W przypadku gdy odległość w pionie rury kan. sanit. ciśn. od rury gazowej PE jest większa niż 30cm nie zachodzi konieczność wykonywania rury osłonowej
6. Odległość w poziomie pomiędzy rurą gazową i kanalizacyjną zachować min. 50cm

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| Usługi PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl | | | |
| OBIEKT : budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej | | | |
| ADRES bud.: obręb geodez. Turośń Kościelna rejon ul. Wysokie po dz. nr geodez. 622, 619/31, 619/41, 641/13, 641/35, 641/38, 641/59, 641/61, 641/66, 641/70, 641/73, 641/89, 641/95, 641/105, 641/112, 641/115, 641/116, 641/117, 641/118, 641/120, 641/121, 641/124, 641/125, 641/126, 641/127, 641/128, 641/129, 641/130, 641/131, 641/132, 641/133, 641/134 | | | |
| NAZWA RYSUNKU : zabezpieczenie skrzyżowania z gazociągami | | SKALA SCHEMAT | Nr rys. 6 DATA 16.08.2013. |
| PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Leszek Żmielko upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI / 12 / 88 | | PODPIS | |
| WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i inst. sanit. nr BI / 372 / 89 | | PODPIS | |