

BZP.271.3.2015

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy: „**Dostawa wraz z montażem kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej**”

Pytanie 1.

W związku z przygotowywaniem oferty na wymianę kotła gazowego proszę o wyjaśnienie zapisu w SIWZ dotyczącej wymiennika ciepła ze stali kwasoodpornej (austenitycznej). Czy zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w stosunku do wymiennika, które będą spełniały wymagane normy dla kotłów gazowych oraz posiadały niezbędne certyfikaty dopuszczające do użytkowania, a jakość wymiennika nie będzie gorsza od wymaganego w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby kocioł gazowy kondensacyjny posiadał wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej przystosowanej do współpracy z tego typu kotłami.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć