

„ATM” Krzysztof Miklasiewicz - usługi budowlane
15-370 Białystok, ul. Bema 99/33
tel. kom. 502 208 491; 504 076 573; 793 879 893
biuro: 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107
tel./fax- 085 742 40 08; (085) 811 20 05; (085) 811 20 04
email: atm9933@interia.pl, www.atmbudownictwo.pl

Projekt wykonawczy montażu urządzeń: pompy ciepła, kolektorów słonecznych, grzejników

OBIEKT : Świetlica wiejska

ADRES : Borowskie Michały dz. nr 110
gm. Turośń Kościelna

INWESTOR : Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Pawłuszewicz

S P I S R Z E C Z Y

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI

Plan sytuacyjny	rys. 1
Rzut parteru	rys. 2
Rzut dachu	rys. 3
Rozwinięcie instalacji CO	rys. 4
Schemat źródła ciepła	rys. 5

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń: pompy ciepła, kolektorów słonecznych (do wspomagania instalacji centralnego ogrzewania), grzejników w świetlicy wiejskiej w Borowskich Michały dz. nr 110 gm. Turośń Kościelna.

2. Montaż pompy ciepła

Źródłem ciepła dla instalacji będzie powietrzna pompa ciepła o mocy 14kW ze sprężarką inwerterową najnowszej generacji z wtryskiem ciekłego czynnika na sprężarkę podnoszącym efektywność pracy i temperaturę wody grzewczej na zasilaniu do 60°C. pompa ciepła wyposażona będzie w regulator pogodowy. Pobór mocy elektrycznej pompy ciepła wynosi 6kW 3x400V.

Pompa wyposażona będzie w moduł hydrauliczny.

Charakterystyka techniczna zastosowanej pompy ciepła:

- Kompaktowa centrala grzewcza do ogrzewania, kompletnie zmontowana i gotowa do podłączenia.
- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność i spokojna praca, dzięki sprężarce inwerterowej z wtryskiem ciekłego czynnika
- Cicha praca dzięki szczelnie zabudowanej pompie ciepła i wielokierunkowemu tłumieniu drgań - poziom < 48 dB(A)
- Wydajny w pracy czynnik chłodniczy R 410A
- Stopień efektywności (tryb grzewczy +7/+35°C) COP od 4,0 do 4,2 wg EN 14511
- Wysokoefektywne pompy obiegowe zmniejszają dodatkowo o około 50% pobór mocy elektrycznej w porównaniu do standardowych pomp obiegowych o stopniowo regulowanej wydajności. Klasa energetyczna zastosowanych w pompie ciepła pomp obiegowych po stronie instalacji i dolnego źródła ciepła wynosi (klasa energetyczna A)
- Maksymalne temperatury: pompa ciepła 60°C,.

Jednostkę zewnętrzną pompy ciepłą zaprojektowano na elewacji budynku. Jednostka wewnętrzna wyposażona w moduł hydrauliczny umieszczona będzie w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie, którym znajdować się będzie pompa

jednostka wewnętrzna nie wymaga komina, dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz nawiewu do pomieszczenia.

3. Montaż grzejników

3.1. Opis ogólny

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w układzie poziomym z przewodami prowadzonymi pod stropem parteru. Rury po zaizolowaniu zabudowane będą płytami GK (gipsokartonowymi).

3.2. Grzejniki

Dobrano grzejniki płytowe o wysokości 60cm z podłączeniem bocznym.

Na podejściach do grzejników zaprojektowano na zasilaniu termostatische zawory grzejnikowe, np. typu RA-N-P lub równoważne z dokładną nastawą wstępną, natomiast na gałęzkach powrotnych zawory grzejnikowe z nastawą wstępną typu RLV-S-P firmy DANFOSS lub równoważne.

Przewody centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych cienkościennych zaprasowywanych.

Rury stalowe należy łączyć kształtkami zaprasowywanymi.

Poziome leżaki rozprowadzające należy zaizolować otulinami o grubości 13mm. Leżaki przebiegające pod stropem parteru należy zabudować płytami gipsokartonowymi na ruszcie stalowym.

Nie projektuje się izolacji gałęzek grzejnikowych.

3.3. Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia współczynników przenikania ciepła, zapotrzebowania mocy do celów grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobór średnic przewodów, grubości izolacji i wielkości grzejników oraz nastaw wstępnych zaworów wykonano przy pomocy pakietu programów komputerowych.

Obliczenia strat ciepła budynku wykonano dla temp. zewnętrznej -22°C (IV strefa klimatyczna).

3.4. Regulacja mocy cieplnej instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji grzejnikowej wykonana zostanie poprzez dobór nastaw wkładek zaworowych w grzejnikach oraz za pomocą automatyki pompy ciepła.

Tabela 1. Parametry obliczeniowe instalacji CO

Moc obliczeniowa [kW]	11,1
Całkowita moc przekazywana przez instalację [kW]	12,2
Temperatury obliczeniowe [°C]	50/40
Rzeczywista temperatura powrotu [°C]	37
Przepływ rzeczywisty [m ³ /h]	0,83
Ciśnienie dyspozycyjne [mSW]	2,66
Pojemność wodna [m ³]	138

3.5. Odpowietrzenie i odwodnienie napełnianie instalacji

Odpowietrzenie przewidziano przy pomocy ręcznych zaworów odpowietrzających umieszczonych na grzejnikach.

Odwodnienie przewodów zaprojektowano przy pompie ciepła oraz poprzez śrubunki przyłączeniowe grzejników.

Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano nieszkodliwą dla zdrowia mieszaniną glikolu propylenowego o stężeniu 5% z inhibitorami korozji.

3.6. Wskazówki dotyczące montażu instalacji

Niedozwolone jest prowadzenie przewodów pomiędzy dwoma punktami stałymi (trójnikami, podejściami do grzejników) dokładnie w linii prostej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 0,6MPa, trwającą 24h.

Podczas płukania instalacji sprawdzić całkowite otwarcie zaworów grzejnikowych: zawór bez głowicy, nastawa wstępna "max".

4. Montaż kolektorów solarnych

Zaprojektowano baterię kolektorów płaskich (2szt kolektorów połączonych szeregowo) typ 4020S firmy WATT lub równoważne. Kolektory należy montować na systemowych wspornikach producenta o kącie nachylenia 45°.

Parametry techniczne zaprojektowanych kolektorów

Wymiary kolektora	1018/ 2018/90mm
Typ połączenia wewnętrznego	harfa
masa kolektora pustego	39kg
objętość cieczy w kolektorze	1,1 l.
liczba pokryć przezroczystych	1
grubość pokrycia przezroczystego	3 mm
powierzchnia brutto kolektora	2,054 m ²
powierzchnia absorbera	1,873 m ²
króćce przyłączeniowe	22/22 mm
współczynnik sprawności η_0	powyżej 0,80
maksymalne ciśnienie robocze	0,6 Mpa
strumień przepływu czynnika przez kolektor	2 l./min
spadek ciśnienia czynnika kolektora	0,4-5,8kPa
współczynnik utraty ciepła α_1	4,10 W/ (m ² K)
Dopuszczalne obciążenie wiatrem i śniegiem	max. 1.5 kN/m ² .
maksymalna temperatura stagnacji	211°C
izolacja - wełna mineralna	50 mm
Obudowa	aluminiowa

Masa jednej grupy kolektorów (2szt.) napełnionych czynnikiem roboczym wynosi 80,2kg.

Instalację solarną wykonać z rur miedzianych twardych łączonych lutem twardym.

Rury zaizolować izolacją ze spienionego kauczuku o wysokiej odporności temperaturowej (wersja HT) o grubości 25mm. Rury prowadzone na dachu budynku należy zabezpieczyć płaszczem z blachy alucynkowej (Zn/Al.).

Do kolektorów dobrano różnicowy układ automatycznej regulacji z pomiarem temperatury na kolektorach, oraz w buforze typ e360 firmy WATT lub równoważny.

Zaprojektowane kolektory słoneczne będą wspomagały instalację centralnego ogrzewania. Woda grzewcza z pompy ciepła przepływać będzie przez bufor ciepła wyposażony w węzownicę solarną. Dobrano bufor ciepła typ BUW-300.8A lub równoważny firmy BIAWAR o pojemności 300dm³.

Bufor należy ustawić na podmurówce o wysokości 10cm. Fundament obramować ceownikiem.

Kolektory należy połączyć z buforem poprzez kompletną grupę solarną WATT GSO (2-15 l/min) lub równoważną (grupa pompowa wyposażona jest w manometry, rotametr, pompę obiegową i zawór bezpieczeństwa)

Projektuje się zabezpieczenie układu glikolowego i centralnego ogrzewania w systemie zamkniętym, przy pomocy naczyń wzbiorczych przeponowych i zaworów bezpieczeństwa.

Napełnianie instalacji solarnej przewidziano nieszkodliwą dla zdrowia mieszaniną glikolu propylenowego z inhibitorami korozji specjalnie do zastosowań jako nośnik ciepła w kolektorach słonecznych o wysokim obciążeniu termicznym.

Nie dopuszcza się zastosowania mieszanin glikolu etylenowego i innych środków chemicznych zabezpieczających przed zamarzaniem

Przewidziano odwodnienie instalacji solarnej poprzez grupę pompową. Zebrany glikol należy zmagazynować w szczelnych pojemnikach wykonanych z HDPE i wykorzystać do ponownego napełnienia instalacji.

5. Uwagi końcowe

Zamontowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

Autor: