

Wyjaśnienie nr 4

Dot. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej”

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie powietrznych pomp ciepła w świetlicach w Baciutach i Topilcu w systemie Monoblok zamiast MultiSplit, pracującymi w funkcji ogrzewania/chłodzenia, z wodnymi/glikolowymi klimakonwektorami? Systemy Monoblok są układami o dużo większej sprawności oraz umożliwiają akumulowanie energii w zbiornikach buforowych, nie wymagają zakładania tzw. "Kart produktów" nakładających obowiązek przeglądów chłodniczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuc

2/